



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp22v00om3

Odbor životního prostředí

Váš dopis čj.: -
Ze dne: 1. 9. 2022
Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-114129/2022-BUCJA
Naše sp. zn.: OŽP-20737/2017-BUCJA
Obec Zeleneč IČ 00241041
Kasalova č. p. 467
250 91 Zeleneč
Vyřizuje: Jana Bucková
Tel.: 326 653 854
E-mail: jana.buckova@brandysko.cz
Datum: 21.11.2022

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 4. 11. 2022

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor životního prostředí

Povolení k vypouštění odpadních vod – ČOV Zeleneč

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, kterým je: Obec Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč, IČO: 00241041, CZ-NACE: 84110 po provedeném řízení podle ust. § 115 vodního zákona

povoluje

nakládání s povrchovými vodami – vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona:

vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Zeleneč do Zelenečského potoka v množství:

prům. 9,6 l.s⁻¹, max. 13,5 l.s⁻¹, max. 30 000 m³.měs⁻¹, 300 tis. m³. rok⁻¹

na dobu do: 30. 11. 2027

údaje o místě vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

Obec: Zeleneč

Katastrální území: Zeleneč

Pozemek parc. č.: 354/9

Umístění výustního objektu v souřadnicích S-JTSK: X = 1039919, Y = 724805

Název vodního toku: Zelenečský potok

IDVT: 10185632

ČHP: 1-05-04-0020-0-00

ř. km: 4,831

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Povolení se uděluje za předpokladu, že splníte tyto podmínky:

1. Zbytkové znečištění ve vypouštěných odpadních vodách bude v tomto rozsahu:

hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)	bilance (t/rok)
CHSK _{Cr}	80	120
BSK ₅	15	20
NL	15	20
N-NH ₄ ⁺	10 (průměr)	15
P _{celk.}	1,5 (průměr)	5
		0,45

„p“ - přípustná hodnota koncentrací pro rozборы směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

„m“ - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozборы směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné

2. Vzorky odpadní vody budou odebírány typu „B“ s četností minimálně 1x měsíčně na odtoku z ČOV - v měrném objektu. Mimo stanovené ukazatele bude se shodnou četností sledován ukazatel N-NO₃⁻, N_{celk.} a RAS. Pro posouzení účinnosti čištění budou stejným způsobem sledovány odpadní vody na přítoku.

3. Na odtoku z ČOV bude trvale a průběžně měřeno množství vypouštěných odpadních vod z ČOV zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Na odtoku z ČOV, v měrném objektu, bude sledována teplota vypouštěné odpadní vody.

4. Odběry vzorků nebudou prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.

5. Rozbory bude provádět akreditovaná laboratoř dle příslušných platných technických norem.

6. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v ČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci k tomu oprávněnou organizací.

7. Každoročně do 31. ledna bude zasílán ve smyslu § 38 odst. 6) a § 126 odst. 6 vodního zákona zdejšímu odboru, správci povodí, tj. Povodí Labe, s. p. a pověřenému odbornému subjektu za minulý rok tabelární přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích. Vyhodnocení se provede výpočtem průměrných hodnot a stanovením maximálních a minimálních hodnot za sledované období na koncentrace zbytkového znečištění a látkové bilance.

8. Na ČOV budou přijata provozní a technická opatření k zamezení úniku čistírenských kalů do vodního toku. O přijatých opatřeních bude vodoprávní úřad a správce vodního toku informován v termínu do 31. 3. 2023.

O d ů v o d n ě n í

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Zeleneč do Zelenečského potoka byla doručena zdejšímu odboru dne 1. 9. 2022. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.

Dne 12. 9. 2022 bylo pod č. j. MÚBNLSB-OŽP-104527/2022-BUCJA řízení přerušeno současně s výzvou k doložení podkladů. Po doložení dokladů bylo v řízení pokračováno. Souhlasné stanovisko správce vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik, bylo vydáno dne 9. 9. 2022 pod č. j. Pla/2022/040862.

Na základě předložené žádosti, doložených dokladů a stanoviska správce vodního toku bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jana Bucková

Vedoucí oddělení vodního hospodářství
a ochrany prostředí



Na doručení:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Na vědomí:

Česká inspekce životního prostředí, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Státní fond životního prostředí, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 (doručovací adresa:

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4)

